



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА НА ПЕРИОД С 2025 ДО 2042 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД)**

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 7

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ВСЕМ СИСТЕМАМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ВЫБРАННОГО СЦЕНАРИЯ
РАЗВИТИЯ**

Анапа, 2026 год

Приложение 2. Балансы тепловой энергии по всем системам теплоснабжения с учетом реализации выбранного сценария развития

№ п/п	Наименование показателя	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.
Котельная № 1, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 - АО «Теплоэнерго»																			
1	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	25,570	25,570	25,570	25,570	25,570	25,570	25,570	25,570	25,570	25,570	25,570	25,570	25,570	25,570	25,570	25,570	25,570	25,570
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	52665,62	52665,62	52665,62	52665,62	52665,62	52665,62	52665,62	52665,62	52665,62	52665,62	52665,62	52665,62	52665,62	52665,62	52665,62	52665,62	52665,62	52665,62
	Полезный отпуск, Гкал	48067,60	48067,60	48067,60	48067,60	48067,60	48067,60	48067,60	48067,60	48067,60	48067,60	48067,60	48067,60	48067,60	48067,60	48067,60	48067,60	48067,60	48067,60
	Расход условного топлива, т.у.т	8765,91	8765,91	8765,91	8765,91	8765,91	8765,91	8765,91	8765,91	8765,91	8765,91	8765,91	8765,91	8765,91	8765,91	8765,91	8765,91	8765,91	8765,91
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	7337,16	7337,16	7337,16	7337,16	7337,16	7337,16	7337,16	7337,16	7337,16	7337,16	7337,16	7337,16	7337,16	7337,16	7337,16	7337,16	7337,16	7337,16
Котельная № 2, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 - АО «Теплоэнерго»																			
2	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	22,150	28,280	28,420	28,420	28,420	28,420	28,420	28,420	28,420	28,420	28,420	28,420	28,420	28,420	28,420	28,420	28,420	28,420
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	6,130	0,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	44827,88	57233,97	57517,30	57517,30	57517,30	57517,30	57517,30	57517,30	57517,30	57517,30	57517,30	57517,30	57517,30	57517,30	57517,30	57517,30	57517,30	57517,30
	Полезный отпуск, Гкал	33801,37	43155,88	43369,52	43369,52	43369,52	43369,52	43369,52	43369,52	43369,52	43369,52	43369,52	43369,52	43369,52	43369,52	43369,52	43369,52	43369,52	43369,52
	Расход условного топлива, т.у.т	7403,10	9451,90	9498,69	9498,69	9498,69	9498,69	9498,69	9498,69	9498,69	9498,69	9498,69	9498,69	9498,69	9498,69	9498,69	9498,69	9498,69	9498,69
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	6195,06	7909,54	7948,69	7948,69	7948,69	7948,69	7948,69	7948,69	7948,69	7948,69	7948,69	7948,69	7948,69	7948,69	7948,69	7948,69	7948,69	7948,69
Котельная № 3, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 - АО «Теплоэнерго»																			
3	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	57,950	57,950	57,950	57,950	57,950	57,950	57,950	57,950	57,950	57,950	57,950	57,950	57,950	57,950	57,950	57,950	57,950	57,950
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	129177,04	129177,04	129177,04	129177,04	129177,04	129177,04	129177,04	129177,04	129177,04	129177,04	129177,04	129177,04	129177,04	129177,04	129177,04	129177,04	129177,04	129177,04
	Полезный отпуск, Гкал	117390,70	117390,70	117390,70	117390,70	117390,70	117390,70	117390,70	117390,70	117390,70	117390,70	117390,70	117390,70	117390,70	117390,70	117390,70	117390,70	117390,70	117390,70
	Расход условного топлива, т.у.т	21294,81	21294,81	21294,81	21294,81	21294,81	21294,81	21294,81	21294,81	21294,81	21294,81	21294,81	21294,81	21294,81	21294,81	21294,81	21294,81	21294,81	21294,81
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	17821,18	17821,18	17821,18	17821,18	17821,18	17821,18	17821,18	17821,18	17821,18	17821,18	17821,18	17821,18	17821,18	17821,18	17821,18	17821,18	17821,18	17821,18
Котельная № 4, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 - АО «Теплоэнерго»																			
4	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	4353,95	4353,95	4353,95	4353,95	4353,95	4353,95	4353,95	4353,95	4353,95	4353,95	4353,95	4353,95	4353,95	4353,95	4353,95	4353,95	4353,95	4353,95
	Полезный отпуск, Гкал	4160,16	4160,16	4160,16	4160,16	4160,16	4160,16	4160,16	4160,16	4160,16	4160,16	4160,16	4160,16	4160,16	4160,16	4160,16	4160,16	4160,16	4160,16
	Расход условного топлива, т.у.т	720,89	720,89	720,89	720,89	720,89	720,89	720,89	720,89	720,89	720,89	720,89	720,89	720,89	720,89	720,89	720,89	720,89	720,89

№ п/п	Наименование показателя	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	602,69	602,69	602,69	602,69	602,69	602,69	602,69	602,69	602,69	602,69	602,69	602,69	602,69	602,69	602,69	602,69	602,69	602,69
Котельная № 6, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 - АО «Теплоэнерго»																			
5	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	2511,59	2511,59	2511,59	2511,59	2511,59	2511,59	2511,59	2511,59	2511,59	2511,59	2511,59	2511,59	2511,59	2511,59	2511,59	2511,59	2511,59	2511,59
	Полезный отпуск, Гкал	2072,59	2072,59	2072,59	2072,59	2072,59	2072,59	2072,59	2072,59	2072,59	2072,59	2072,59	2072,59	2072,59	2072,59	2072,59	2072,59	2072,59	2072,59
	Расход условного топлива, т.у.т	408,28	408,28	408,28	408,28	408,28	408,28	408,28	408,28	408,28	408,28	408,28	408,28	408,28	408,28	408,28	408,28	408,28	408,28
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	343,32	343,32	343,32	343,32	343,32	343,32	343,32	343,32	343,32	343,32	343,32	343,32	343,32	343,32	343,32	343,32	343,32	343,32
Котельная № 7, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 - АО «Теплоэнерго»																			
6	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	279,58	279,58	279,58	279,58	279,58	279,58	279,58	279,58	279,58	279,58	279,58	279,58	279,58	279,58	279,58	279,58	279,58	279,58
	Полезный отпуск, Гкал	273,83	273,83	273,83	273,83	273,83	273,83	273,83	273,83	273,83	273,83	273,83	273,83	273,83	273,83	273,83	273,83	273,83	273,83
	Расход условного топлива, т.у.т	53,76	53,76	53,76	53,76	53,76	53,76	53,76	53,76	53,76	53,76	53,76	53,76	53,76	53,76	53,76	53,76	53,76	53,76
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	45,22	45,22	45,22	45,22	45,22	45,22	45,22	45,22	45,22	45,22	45,22	45,22	45,22	45,22	45,22	45,22	45,22	45,22
Котельная № 8, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 - АО «Теплоэнерго»																			
7	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	10,460	10,460	10,460	10,460	10,460	10,460	10,460	10,460	10,460	10,460	10,460	10,460	10,460	10,460	10,460	10,460	10,460	10,460
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	15077,14	15077,14	15077,14	15077,14	15077,14	15077,14	15077,14	15077,14	15077,14	15077,14	15077,14	15077,14	15077,14	15077,14	15077,14	15077,14	15077,14	15077,14
	Полезный отпуск, Гкал	14493,29	14493,29	14493,29	14493,29	14493,29	14493,29	14493,29	14493,29	14493,29	14493,29	14493,29	14493,29	14493,29	14493,29	14493,29	14493,29	14493,29	14493,29
	Расход условного топлива, т.у.т	2361,53	2361,53	2361,53	2361,53	2361,53	2361,53	2361,53	2361,53	2361,53	2361,53	2361,53	2361,53	2361,53	2361,53	2361,53	2361,53	2361,53	2361,53
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	1986,00	1986,00	1986,00	1986,00	1986,00	1986,00	1986,00	1986,00	1986,00	1986,00	1986,00	1986,00	1986,00	1986,00	1986,00	1986,00	1986,00	1986,00
Котельная № 9, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 - АО «Теплоэнерго»																			
8	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	2013,64	2013,64	2013,64	2013,64	2013,64	2013,64	2013,64	2013,64	2013,64	2013,64	2013,64	2013,64	2013,64	2013,64	2013,64	2013,64	2013,64	2013,64
	Полезный отпуск, Гкал	1883,74	1883,74	1883,74	1883,74	1883,74	1883,74	1883,74	1883,74	1883,74	1883,74	1883,74	1883,74	1883,74	1883,74	1883,74	1883,74	1883,74	1883,74
	Расход условного топлива, т.у.т	313,08	313,08	313,08	313,08	313,08	313,08	313,08	313,08	313,08	313,08	313,08	313,08	313,08	313,08	313,08	313,08	313,08	313,08

№ п/п	Наименование показателя	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46
Котельная № 10, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 - АО «Теплоэнерго»																			
9	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	701,44	701,44	701,44	701,44	701,44	701,44	701,44	701,44	701,44	701,44	701,44	701,44	701,44	701,44	701,44	701,44	701,44	701,44
	Полезный отпуск, Гкал	566,66	566,66	566,66	566,66	566,66	566,66	566,66	566,66	566,66	566,66	566,66	566,66	566,66	566,66	566,66	566,66	566,66	566,66
	Расход условного топлива, т.у.т	130,30	130,30	130,30	130,30	130,30	130,30	130,30	130,30	130,30	130,30	130,30	130,30	130,30	130,30	130,30	130,30	130,30	130,30
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46
Котельная № 11, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 - АО «Теплоэнерго»																			
10	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	229,51	229,51	229,51	229,51	229,51	229,51	229,51	229,51	229,51	229,51	229,51	229,51	229,51	229,51	229,51	229,51	229,51	229,51
	Полезный отпуск, Гкал	196,89	196,89	196,89	196,89	196,89	196,89	196,89	196,89	196,89	196,89	196,89	196,89	196,89	196,89	196,89	196,89	196,89	196,89
	Расход условного топлива, т.у.т	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	34,63	34,63	34,63	34,63	34,63	34,63	34,63	34,63	34,63	34,63	34,63	34,63	34,63	34,63	34,63	34,63	34,63	34,63
Котельная № 13, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 - АО «Теплоэнерго»																			
11	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	677,78	677,78	677,78	677,78	677,78	677,78	677,78	677,78	677,78	677,78	677,78	677,78	677,78	677,78	677,78	677,78	677,78	677,78
	Полезный отпуск, Гкал	615,89	615,89	615,89	615,89	615,89	615,89	615,89	615,89	615,89	615,89	615,89	615,89	615,89	615,89	615,89	615,89	615,89	615,89
	Расход условного топлива, т.у.т	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная № 14, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 - АО «Теплоэнерго»																			
12	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	1308,33	1308,33	1308,33	1308,33	1308,33	1308,33	1308,33	1308,33	1308,33	1308,33	1308,33	1308,33	1308,33	1308,33	1308,33	1308,33	1308,33	1308,33
	Полезный отпуск, Гкал	1060,58	1060,58	1060,58	1060,58	1060,58	1060,58	1060,58	1060,58	1060,58	1060,58	1060,58	1060,58	1060,58	1060,58	1060,58	1060,58	1060,58	1060,58
	Расход условного топлива, т.у.т	204,52	204,52	204,52	204,52	204,52	204,52	204,52	204,52	204,52	204,52	204,52	204,52	204,52	204,52	204,52	204,52	204,52	204,52

№ п/п	Наименование показателя	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	171,78	171,78	171,78	171,78	171,78	171,78	171,78	171,78	171,78	171,78	171,78	171,78	171,78	171,78	171,78	171,78	171,78	171,78
Котельная № 15, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 - АО «Теплоэнерго»																			
13	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	659,09	659,09	659,09	659,09	659,09	659,09	659,09	659,09	659,09	659,09	659,09	659,09	659,09	659,09	659,09	659,09	659,09	659,09
	Полезный отпуск, Гкал	570,81	570,81	570,81	570,81	570,81	570,81	570,81	570,81	570,81	570,81	570,81	570,81	570,81	570,81	570,81	570,81	570,81	570,81
	Расход условного топлива, т.у.т	106,89	106,89	106,89	106,89	106,89	106,89	106,89	106,89	106,89	106,89	106,89	106,89	106,89	106,89	106,89	106,89	106,89	106,89
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная № 16, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 - АО «Теплоэнерго»																			
14	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	2713,69	2713,69	2713,69	2713,69	2713,69	2713,69	2713,69	2713,69	2713,69	2713,69	2713,69	2713,69	2713,69	2713,69	2713,69	2713,69	2713,69	2713,69
	Полезный отпуск, Гкал	2658,67	2658,67	2658,67	2658,67	2658,67	2658,67	2658,67	2658,67	2658,67	2658,67	2658,67	2658,67	2658,67	2658,67	2658,67	2658,67	2658,67	2658,67
	Расход условного топлива, т.у.т	424,71	424,71	424,71	424,71	424,71	424,71	424,71	424,71	424,71	424,71	424,71	424,71	424,71	424,71	424,71	424,71	424,71	424,71
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	356,73	356,73	356,73	356,73	356,73	356,73	356,73	356,73	356,73	356,73	356,73	356,73	356,73	356,73	356,73	356,73	356,73	356,73
Котельная № 17, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 - АО «Теплоэнерго»																			
15	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	404,87	404,87	404,87	404,87	404,87	404,87	404,87	404,87	404,87	404,87	404,87	404,87	404,87	404,87	404,87	404,87	404,87	404,87
	Полезный отпуск, Гкал	355,78	355,78	355,78	355,78	355,78	355,78	355,78	355,78	355,78	355,78	355,78	355,78	355,78	355,78	355,78	355,78	355,78	355,78
	Расход условного топлива, т.у.т	66,10	66,10	66,10	66,10	66,10	66,10	66,10	66,10	66,10	66,10	66,10	66,10	66,10	66,10	66,10	66,10	66,10	66,10
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная № 20, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 - АО «Теплоэнерго»																			
16	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	430,14	430,14	430,14	430,14	430,14	430,14	430,14	430,14	430,14	430,14	430,14	430,14	430,14	430,14	430,14	430,14	430,14	430,14
	Полезный отпуск, Гкал	420,91	420,91	420,91	420,91	420,91	420,91	420,91	420,91	420,91	420,91	420,91	420,91	420,91	420,91	420,91	420,91	420,91	420,91
	Расход условного топлива, т.у.т	68,29	68,29	68,29	68,29	68,29	68,29	68,29	68,29	68,29	68,29	68,29	68,29	68,29	68,29	68,29	68,29	68,29	68,29

№ п/п	Наименование показателя	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	57,35	57,35	57,35	57,35	57,35	57,35	57,35	57,35	57,35	57,35	57,35	57,35	57,35	57,35	57,35	57,35	57,35	57,35
Котельная № 21, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 - АО «Теплоэнерго»																			
17	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	596,87	596,87	596,87	596,87	596,87	596,87	596,87	596,87	596,87	596,87	596,87	596,87	596,87	596,87	596,87	596,87	596,87	596,87
	Полезный отпуск, Гкал	584,07	584,07	584,07	584,07	584,07	584,07	584,07	584,07	584,07	584,07	584,07	584,07	584,07	584,07	584,07	584,07	584,07	584,07
	Расход условного топлива, т.у.т	92,51	92,51	92,51	92,51	92,51	92,51	92,51	92,51	92,51	92,51	92,51	92,51	92,51	92,51	92,51	92,51	92,51	92,51
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	77,70	77,70	77,70	77,70	77,70	77,70	77,70	77,70	77,70	77,70	77,70	77,70	77,70	77,70	77,70	77,70	77,70	77,70
Котельная № 22, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 - АО «Теплоэнерго»																			
18	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	2852,30	2852,30	2852,30	2852,30	2852,30	2852,30	2852,30	2852,30	2852,30	2852,30	2852,30	2852,30	2852,30	2852,30	2852,30	2852,30	2852,30	2852,30
	Полезный отпуск, Гкал	2596,10	2596,10	2596,10	2596,10	2596,10	2596,10	2596,10	2596,10	2596,10	2596,10	2596,10	2596,10	2596,10	2596,10	2596,10	2596,10	2596,10	2596,10
	Расход условного топлива, т.у.т	444,88	444,88	444,88	444,88	444,88	444,88	444,88	444,88	444,88	444,88	444,88	444,88	444,88	444,88	444,88	444,88	444,88	444,88
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	281,37	281,37	281,37	281,37	281,37	281,37	281,37	281,37	281,37	281,37	281,37	281,37	281,37	281,37	281,37	281,37	281,37	281,37
Котельная № 23, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 - АО «Теплоэнерго»																			
19	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	10884,90	10884,90	10884,90	10884,90	10884,90	10884,90	10884,90	10884,90	10884,90	10884,90	10884,90	10884,90	10884,90	10884,90	10884,90	10884,90	10884,90	10884,90
	Полезный отпуск, Гкал	9683,79	9683,79	9683,79	9683,79	9683,79	9683,79	9683,79	9683,79	9683,79	9683,79	9683,79	9683,79	9683,79	9683,79	9683,79	9683,79	9683,79	9683,79
	Расход условного топлива, т.у.т	1711,05	1711,05	1711,05	1711,05	1711,05	1711,05	1711,05	1711,05	1711,05	1711,05	1711,05	1711,05	1711,05	1711,05	1711,05	1711,05	1711,05	1711,05
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	1431,74	1431,74	1431,74	1431,74	1431,74	1431,74	1431,74	1431,74	1431,74	1431,74	1431,74	1431,74	1431,74	1431,74	1431,74	1431,74	1431,74	1431,74
Котельная №1, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №2 - ООО «Тепловик»																			
20	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	15,440	15,922	15,922	15,922	15,922	15,922	15,922	15,922	15,922	15,922	15,922	15,922	15,922	15,922	15,922	15,922	15,922	15,922
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,482	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	82911,03	85497,70	85497,70	85497,70	85497,70	85497,70	85497,70	85497,70	85497,70	85497,70	85497,70	85497,70	85497,70	85497,70	85497,70	85497,70	85497,70	85497,70
	Полезный отпуск, Гкал	76284,80	78664,74	78664,74	78664,74	78664,74	78664,74	78664,74	78664,74	78664,74	78664,74	78664,74	78664,74	78664,74	78664,74	78664,74	78664,74	78664,74	78664,74
	Расход условного топлива, т.у.т	13355,81	13772,49	13772,49	13772,49	13772,49	13772,49	13772,49	13772,49	13772,49	13772,49	13772,49	13772,49	13772,49	13772,49	13772,49	13772,49	13772,49	13772,49

№ п/п	Наименование показателя	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	11142,70	11490,33	11490,33	11490,33	11490,33	11490,33	11490,33	11490,33	11490,33	11490,33	11490,33	11490,33	11490,33	11490,33	11490,33	11490,33	11490,33	11490,33
Котельная №2, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №2 - ООО «Тепловик»																			
21	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	37,100	42,843	60,847	60,847	60,847	60,847	60,847	60,847	60,847	60,847	60,847	60,847	60,847	60,847	60,847	60,847	60,847	60,847
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	5,743	18,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	83798,61	96770,85	137437,40	137437,40	137437,40	137437,40	137437,40	137437,40	137437,40	137437,40	137437,40	137437,40	137437,40	137437,40	137437,40	137437,40	137437,40	137437,40
	Полезный отпуск, Гкал	72384,10	83589,34	118716,55	118716,55	118716,55	118716,55	118716,55	118716,55	118716,55	118716,55	118716,55	118716,55	118716,55	118716,55	118716,55	118716,55	118716,55	118716,55
	Расход условного топлива, т.у.т	13445,40	15526,78	22051,69	22051,69	22051,69	22051,69	22051,69	22051,69	22051,69	22051,69	22051,69	22051,69	22051,69	22051,69	22051,69	22051,69	22051,69	22051,69
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	11217,44	12953,93	18397,63	18397,63	18397,63	18397,63	18397,63	18397,63	18397,63	18397,63	18397,63	18397,63	18397,63	18397,63	18397,63	18397,63	18397,63	18397,63
Котельная №3, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №2 - ООО «Тепловик»																			
22	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	11,980	12,696	13,422	13,422	13,528	13,528	13,528	13,528	13,528	13,528	13,528	13,528	13,528	13,528	13,528	13,528	13,528	13,528
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,716	0,726	0,000	0,106	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	42383,18	44916,26	47484,73	47484,73	47859,74	47859,74	47859,74	47859,74	47859,74	47859,74	47859,74	47859,74	47859,74	47859,74	47859,74	47859,74	47859,74	47859,74
	Полезный отпуск, Гкал	37104,30	39321,89	41570,44	41570,44	41898,75	41898,75	41898,75	41898,75	41898,75	41898,75	41898,75	41898,75	41898,75	41898,75	41898,75	41898,75	41898,75	41898,75
	Расход условного топлива, т.у.т	6795,05	7201,16	7612,95	7612,95	7673,07	7673,07	7673,07	7673,07	7673,07	7673,07	7673,07	7673,07	7673,07	7673,07	7673,07	7673,07	7673,07	7673,07
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	5669,08	6007,90	6351,45	6351,45	6401,61	6401,61	6401,61	6401,61	6401,61	6401,61	6401,61	6401,61	6401,61	6401,61	6401,61	6401,61	6401,61	6401,61
Котельная №1 ООО «Анапатеплоресурс», эксплуатирующая организация - ООО «Анапатеплоресурс», ЕТО №7 - ООО «Анапатеплоресурс»																			
23	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	1716,79	1716,79	1716,79	1716,79	1716,79	1716,79	1716,79	1716,79	1716,79	1716,79	1716,79	1716,79	1716,79	1716,79	1716,79	1716,79	1716,79	1716,79
	Полезный отпуск, Гкал	1534,47	1534,47	1534,47	1534,47	1534,47	1534,47	1534,47	1534,47	1534,47	1534,47	1534,47	1534,47	1534,47	1534,47	1534,47	1534,47	1534,47	1534,47
	Расход условного топлива, т.у.т	1593,91	1593,91	1593,91	1593,91	1593,91	1593,91	1593,91	1593,91	1593,91	1593,91	1593,91	1593,91	1593,91	1593,91	1593,91	1593,91	1593,91	1593,91
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	1333,82	1333,82	1333,82	1333,82	1333,82	1333,82	1333,82	1333,82	1333,82	1333,82	1333,82	1333,82	1333,82	1333,82	1333,82	1333,82	1333,82	1333,82
Котельная №2 ООО «Анапатеплоресурс», эксплуатирующая организация - ООО «Анапатеплоресурс», ЕТО №7 - ООО «Анапатеплоресурс»																			
24	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	8080,15	8080,15	8080,15	8080,15	8080,15	8080,15	8080,15	8080,15	8080,15	8080,15	8080,15	8080,15	8080,15	8080,15	8080,15	8080,15	8080,15	8080,15
	Полезный отпуск, Гкал	7913,99	7913,99	7913,99	7913,99	7913,99	7913,99	7913,99	7913,99	7913,99	7913,99	7913,99	7913,99	7913,99	7913,99	7913,99	7913,99	7913,99	7913,99
	Расход условного топлива, т.у.т	1593,91	1593,91	1593,91	1593,91	1593,91	1593,91	1593,91	1593,91	1593,91	1593,91	1593,91	1593,91	1593,91	1593,91	1593,91	1593,91	1593,91	1593,91

№ п/п	Наименование показателя	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	1333,82	1333,82	1333,82	1333,82	1333,82	1333,82	1333,82	1333,82	1333,82	1333,82	1333,82	1333,82	1333,82	1333,82	1333,82	1333,82	1333,82	1333,82
Котельная АО «Краснодартеплосеть», эксплуатирующая организация - АО «Краснодартеплосеть», ЕТО №3 - АО «Краснодартеплосеть»																			
25	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	25,950	29,346	30,182	39,768	42,163	42,433	42,708	42,708	42,708	42,708	42,708	42,708	42,708	42,708	42,708	42,708	42,708	42,708
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	3,396	0,836	9,585	2,395	0,271	0,275	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	71909,81	81321,01	83637,90	110199,96	116836,70	117586,87	118348,58	118348,58	118348,58	118348,58	118348,58	118348,58	118348,58	118348,58	118348,58	118348,58	118348,58	118348,58
	Полезный отпуск, Гкал	71977,40	81397,45	83716,51	110303,54	116946,51	117697,39	118459,82	118459,82	118459,82	118459,82	118459,82	118459,82	118459,82	118459,82	118459,82	118459,82	118459,82	118459,82
	Расход условного топлива, т.у.т	11467,89	12968,75	13338,24	17574,25	18632,65	18752,29	18873,76	18873,76	18873,76	18873,76	18873,76	18873,76	18873,76	18873,76	18873,76	18873,76	18873,76	18873,76
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	9601,33	10857,91	11167,26	14713,80	15599,93	15700,10	15801,80	15801,80	15801,80	15801,80	15801,80	15801,80	15801,80	15801,80	15801,80	15801,80	15801,80	15801,80
Котельная АО «Аэропорт Анапа», эксплуатирующая организация - АО «Аэропорт Анапа», ЕТО №4 - АО «Аэропорт Анапа»																			
26	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	4691,30	4691,30	4691,30	4691,30	4691,30	4691,30	4691,30	4691,30	4691,30	4691,30	4691,30	4691,30	4691,30	4691,30	4691,30	4691,30	4691,30	4691,30
	Полезный отпуск, Гкал	3944,50	3944,50	3944,50	3944,50	3944,50	3944,50	3944,50	3944,50	3944,50	3944,50	3944,50	3944,50	3944,50	3944,50	3944,50	3944,50	3944,50	3944,50
	Расход условного топлива, т.у.т	712,64	712,64	712,64	712,64	712,64	712,64	712,64	712,64	712,64	712,64	712,64	712,64	712,64	712,64	712,64	712,64	712,64	712,64
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	597,01	597,01	597,01	597,01	597,01	597,01	597,01	597,01	597,01	597,01	597,01	597,01	597,01	597,01	597,01	597,01	597,01	597,01
Котельная ООО «СтройСервис», эксплуатирующая организация - ООО «СтройСервис», ЕТО №6 - ООО «СтройСервис»																			
27	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	2718,24	2718,24	2718,24	2718,24	2718,24	2718,24	2718,24	2718,24	2718,24	2718,24	2718,24	2718,24	2718,24	2718,24	2718,24	2718,24	2718,24	2718,24
	Полезный отпуск, Гкал	2718,24	2718,24	2718,24	2718,24	2718,24	2718,24	2718,24	2718,24	2718,24	2718,24	2718,24	2718,24	2718,24	2718,24	2718,24	2718,24	2718,24	2718,24
	Расход условного топлива, т.у.т	425,22	425,22	425,22	425,22	425,22	425,22	425,22	425,22	425,22	425,22	425,22	425,22	425,22	425,22	425,22	425,22	425,22	425,22
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	291,24	291,24	291,24	291,24	291,24	291,24	291,24	291,24	291,24	291,24	291,24	291,24	291,24	291,24	291,24	291,24	291,24	291,24
Котельная № 80 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, ЕТО №8 - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России																			
28	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	3941,00	3941,00	3941,00	3941,00	3941,00	3941,00	3941,00	3941,00	3941,00	3941,00	3941,00	3941,00	3941,00	3941,00	3941,00	3941,00	3941,00	3941,00
	Полезный отпуск, Гкал	3852,00	3852,00	3852,00	3852,00	3852,00	3852,00	3852,00	3852,00	3852,00	3852,00	3852,00	3852,00	3852,00	3852,00	3852,00	3852,00	3852,00	3852,00
	Расход условного топлива, т.у.т	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00

№ п/п	Наименование показателя	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00
Новая котельная БМК Цибанобалка, эксплуатирующая организация - ТСО не определена, ЕТО №000 - ТСО не определена																			
29	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,530	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	0,00	0,00	0,00	934,00	934,00	934,00	934,00	934,00	934,00	934,00	934,00	934,00	934,00	934,00	934,00	934,00	934,00	934,00
	Полезный отпуск, Гкал	0,00	0,00	0,00	877,96	877,96	877,96	877,96	877,96	877,96	877,96	877,96	877,96	877,96	877,96	877,96	877,96	877,96	877,96
	Расход условного топлива, т.у.т	0,00	0,00	0,00	170,40	170,40	170,40	170,40	170,40	170,40	170,40	170,40	170,40	170,40	170,40	170,40	170,40	170,40	170,40
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	0,00	0,00	0,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00
Новая котельная БМК Гостагаевская, эксплуатирующая организация - ТСО не определена, ЕТО №000 - ТСО не определена																			
30	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	0,000	0,000	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	1,860	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	0,00	0,00	5432,00	5432,00	5432,00	5432,00	5432,00	5432,00	5432,00	5432,00	5432,00	5432,00	5432,00	5432,00	5432,00	5432,00	5432,00	5432,00
	Полезный отпуск, Гкал	0,00	0,00	5106,08	5106,08	5106,08	5106,08	5106,08	5106,08	5106,08	5106,08	5106,08	5106,08	5106,08	5106,08	5106,08	5106,08	5106,08	5106,08
	Расход условного топлива, т.у.т	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	0,00	0,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00
Новая котельная для теплоснабжения объекта: Детский сад на 330 мест Анапское шоссе и ул. Мирная, уникальный номер - 34, эксплуатирующая организация - ТСО не определена, ЕТО №000 - ТСО не определена																			
31	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00
	Полезный отпуск, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	575,28	575,28	575,28	575,28	575,28	575,28	575,28	575,28	575,28	575,28	575,28	575,28	575,28	575,28
	Расход условного топлива, т.у.т	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60	111,60	111,60	111,60	111,60	111,60	111,60	111,60	111,60	111,60	111,60	111,60	111,60	111,60
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
Новая котельная для теплоснабжения объекта: Детский сад на 380 мест Анапское шоссе и ул. Мирная, уникальный номер - 35, эксплуатирующая организация - ТСО не определена, ЕТО №000 - ТСО не определена																			
32	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	0,000	0,000	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	0,00	0,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00
	Полезный отпуск, Гкал	0,00	0,00	729,44	729,44	729,44	729,44	729,44	729,44	729,44	729,44	729,44	729,44	729,44	729,44	729,44	729,44	729,44	729,44
	Расход условного топлива, т.у.т	0,00	0,00	141,60	141,60	141,60	141,60	141,60	141,60	141,60	141,60	141,60	141,60	141,60	141,60	141,60	141,60	141,60	141,60

№ п/п	Наименование показателя	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	0,00	0,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00
Новая котельная для теплоснабжения объекта: Детский сад на 340 мест Анапское шоссе, уникальный номер - 36, эксплуатирующая организация - ТСО не определена, ЕТО №000 - ТСО не определена																			
33	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00
	Полезный отпуск, Гкал	0,00	0,00	0,00	575,28	575,28	575,28	575,28	575,28	575,28	575,28	575,28	575,28	575,28	575,28	575,28	575,28	575,28	575,28
	Расход условного топлива, т.у.т	0,00	0,00	0,00	111,60	111,60	111,60	111,60	111,60	111,60	111,60	111,60	111,60	111,60	111,60	111,60	111,60	111,60	111,60
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
Новая котельная для теплоснабжения объекта: Детский сад на 240 мест Анапское шоссе, уникальный номер - 37, эксплуатирующая организация - ТСО не определена, ЕТО №000 - ТСО не определена																			
34	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,230	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	548,00	548,00	548,00	548,00	548,00	548,00	548,00	548,00	548,00	548,00	548,00	548,00	548,00
	Полезный отпуск, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	515,12	515,12	515,12	515,12	515,12	515,12	515,12	515,12	515,12	515,12	515,12	515,12	515,12	515,12
	Расход условного топлива, т.у.т	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
Новая котельная для теплоснабжения объекта: Детский сад на 240 мест Анапское шоссе, уникальный номер - 38, эксплуатирующая организация - ТСО не определена, ЕТО №000 - ТСО не определена																			
35	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,230	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	0,00	0,00	0,00	548,00	548,00	548,00	548,00	548,00	548,00	548,00	548,00	548,00	548,00	548,00	548,00	548,00	548,00	548,00
	Полезный отпуск, Гкал	0,00	0,00	0,00	515,12	515,12	515,12	515,12	515,12	515,12	515,12	515,12	515,12	515,12	515,12	515,12	515,12	515,12	515,12
	Расход условного топлива, т.у.т	0,00	0,00	0,00	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
Новая котельная для теплоснабжения объекта: Учреждение дополнительного образования на 500 мест, расположенной севернее улицы Мирная, уникальный номер - 42, эксплуатирующая организация - ТСО не определена, ЕТО №000 - ТСО не определена																			
36	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,280	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00
	Полезный отпуск, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,06	610,06	610,06	610,06	610,06	610,06	610,06	610,06	610,06	610,06	610,06	610,06	610,06
	Расход условного топлива, т.у.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	117,60	117,60	117,60	117,60	117,60	117,60	117,60	117,60	117,60	117,60	117,60	117,60

№ п/п	Наименование показателя	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Новая котельная для теплоснабжения объекта: Школа на 1875 мест, по адресу: г Анапа, ул. Анапское шоссе, уникальный номер - 44, эксплуатирующая организация - ТСО не определена, ЕТО №000 - ТСО не определена																			
37	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540
	Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,540	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3603,00	3603,00	3603,00	3603,00	3603,00	3603,00	3603,00	3603,00	3603,00	3603,00	3603,00	3603,00	3603,00
	Полезный отпуск, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3386,82	3386,82	3386,82	3386,82	3386,82	3386,82	3386,82	3386,82	3386,82	3386,82	3386,82	3386,82	3386,82
	Расход условного топлива, т.у.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,40	656,40	656,40	656,40	656,40	656,40	656,40	656,40	656,40	656,40	656,40	656,40	656,40
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00
Новая котельная для теплоснабжения объекта: Школа на 1550 мест, по адресу: г Анапа, ул. Анапское шоссе, уникальный номер - 45, эксплуатирующая организация - ТСО не определена, ЕТО №000 - ТСО не определена																			
38	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230
	Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,230	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2882,00	2882,00	2882,00	2882,00	2882,00	2882,00	2882,00	2882,00	2882,00	2882,00	2882,00	2882,00	2882,00
	Полезный отпуск, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2709,08	2709,08	2709,08	2709,08	2709,08	2709,08	2709,08	2709,08	2709,08	2709,08	2709,08	2709,08	2709,08
	Расход условного топлива, т.у.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,60	525,60	525,60	525,60	525,60	525,60	525,60	525,60	525,60	525,60	525,60	525,60	525,60
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00
Новая котельная для теплоснабжения объекта: Детская музыкальная школа № 2 (с. Витязево, ул. Почтовая, 12) на 250 мест, уникальный номер - 48, эксплуатирующая организация - ТСО не определена, ЕТО №000 - ТСО не определена																			
39	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
	Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00
	Полезный отпуск, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,04	203,04	203,04	203,04	203,04	203,04	203,04	203,04	203,04	203,04	203,04	203,04	203,04
	Расход условного топлива, т.у.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Новая котельная для теплоснабжения объекта: Дом культуры Анапское шоссе, уникальный номер - 57, эксплуатирующая организация - ТСО не определена, ЕТО №000 - ТСО не определена																			
40	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
	Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00
	Полезный отпуск, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,66	506,66	506,66	506,66	506,66	506,66	506,66	506,66	506,66	506,66	506,66	506,66	506,66
	Расход условного топлива, т.у.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	98,40	98,40	98,40	98,40	98,40	98,40	98,40	98,40	98,40	98,40	98,40

№ п/п	Наименование показателя	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
Новая котельная для теплоснабжения объекта: Черноморский дворец молодежи с залом на 500 мест, уникальный номер - 58, эксплуатирующая организация - ТСО не определена, ЕТО №000 - ТСО не определена																			
41	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,820	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3593,00	3593,00	3593,00	3593,00	3593,00	3593,00	3593,00	3593,00	3593,00	3593,00	3593,00	3593,00	3593,00
	Полезный отпуск, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3377,42	3377,42	3377,42	3377,42	3377,42	3377,42	3377,42	3377,42	3377,42	3377,42	3377,42	3377,42	3377,42
	Расход условного топлива, т.у.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,20	655,20	655,20	655,20	655,20	655,20	655,20	655,20	655,20	655,20	655,20	655,20	655,20
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00
Новая котельная для теплоснабжения объекта: Дворец детского и юношеского творчества на 450 мест, расположенной севернее улицы Мирная, уникальный номер - 59, эксплуатирующая организация - ТСО не определена, ЕТО №000 - ТСО не определена																			
42	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1437,00	1437,00	1437,00	1437,00	1437,00	1437,00	1437,00	1437,00	1437,00	1437,00	1437,00	1437,00	1437,00
	Полезный отпуск, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1350,78	1350,78	1350,78	1350,78	1350,78	1350,78	1350,78	1350,78	1350,78	1350,78	1350,78	1350,78	1350,78
	Расход условного топлива, т.у.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,60	261,60	261,60	261,60	261,60	261,60	261,60	261,60	261,60	261,60	261,60	261,60	261,60
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00
Новая котельная для теплоснабжения объекта: Общедоступная библиотека с детским отделением на 130 тыс. единиц, уникальный номер - 60, эксплуатирующая организация - ТСО не определена, ЕТО №000 - ТСО не определена																			
43	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00
	Полезный отпуск, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,76	191,76	191,76	191,76	191,76	191,76	191,76	191,76	191,76	191,76	191,76	191,76	191,76
	Расход условного топлива, т.у.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Новая котельная для теплоснабжения объекта: Общедоступная библиотека с детским отделением на 130 тыс. единиц, уникальный номер - 61, эксплуатирующая организация - ТСО не определена, ЕТО №000 - ТСО не определена																			
44	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
	Приrost тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00
	Полезный отпуск, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,76	191,76	191,76	191,76	191,76	191,76	191,76	191,76	191,76	191,76	191,76	191,76	191,76
	Расход условного топлива, т.у.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20

№ п/п	Наименование показателя	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Новая котельная для теплоснабжения объекта: Поликлиника на 400 посещений в смену по адресу: г. Анапа, Анапское шоссе, уникальный номер - 62, эксплуатирующая организация - ТСО не определена, ЕТО №000 - ТСО не определена																			
45	Подключенная тепловая нагрузка (по расчетной нагрузке), Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210
	Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,210	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Выработка, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	898,00	898,00	898,00	898,00	898,00	898,00	898,00	898,00	898,00	898,00	898,00	898,00
	Полезный отпуск, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,12	844,12	844,12	844,12	844,12	844,12	844,12	844,12	844,12	844,12	844,12	844,12	844,12
	Расход условного топлива, т.у.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	163,20	163,20	163,20	163,20	163,20	163,20	163,20	163,20	163,20	163,20	163,20	163,20
	Расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м³ (Природный газ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00