



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА НА ПЕРИОД С 2025 ДО 2042 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД)**

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 2

**ПРИЛОЖЕНИЕ 7. СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ПЛОТНОСТЬ ТЕПЛОВОЙ
НАГРУЗКИ В РАЗРЕЗЕ РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ДЕЛЕНИЯ**

Анапа, 2026 год

**Приложение 7. Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в разрезе
расчетных элементов территориального деления**

Населенный пункт	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га								
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2042
г. Анапа	0,186	0,188	0,213	0,220	0,228	0,233	0,236	0,243	0,243
отопление и вентиляция	0,142	0,144	0,169	0,174	0,182	0,187	0,189	0,195	0,195
ГВС (ср)	0,044	0,044	0,044	0,046	0,046	0,046	0,047	0,047	0,047
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
пос. Виноградный	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
отопление и вентиляция	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
ГВС (ср)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
пос. Джигинка	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047
отопление и вентиляция	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047
ГВС (ср)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
пос. Суворов-Черкесский	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
отопление и вентиляция	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
ГВС (ср)	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
пос. Сукко	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061
отопление и вентиляция	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
ГВС (ср)	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
с. Варваровка	0,068	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142
отопление и вентиляция	0,048	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115
ГВС (ср)	0,020	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
с. Гай-Кодзор	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132
отопление и вентиляция	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132
ГВС (ср)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
с. Су-Псех	0,074	0,842	0,925	1,095	0,865	0,863	0,863	0,863	0,863
отопление и вентиляция	0,074	0,646	0,600	0,799	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646
ГВС (ср)	0,000	0,196	0,325	0,296	0,219	0,217	0,217	0,217	0,217
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ст-ца Благовещенская	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056
отопление и вентиляция	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056
ГВС (ср)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
хут. Воскресенский	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148
отопление и вентиляция	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106
ГВС (ср)	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
хут. Нижняя Гостагайка	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
отопление и вентиляция	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
ГВС (ср)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ст. Гостагаевская	0,000	0,000	0,000	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345
ГВС (ср)	0,000	0,000	0,000	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
с. Витязево	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,162	17,162	17,162
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,866	16,866	16,866
ГВС (ср)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,296	0,296	0,296
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
с. Цибанобалка	0,000	0,000	0,000	0,000	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561
ГВС (ср)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

